

ERRATA nr 2 do Projektu zagospodarowania terenów zielonych z miejscami do parkowania przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim.


Jeżeli w projekcie, specyfikacjach technicznych lub przedmiarze robót wpisano: „Meba” należy przez to rozumieć każdą ażurową płytę betonową dowolnego producenta o gr. min. 10 cm, przeznaczoną do budowy nawierzchni drogowych.

Jeżeli w projekcie, specyfikacjach technicznych lub przedmiarze robót wpisano, że sieć kanalizacji deszczowej projektuje się z rur kanalizacyjnych „Wipro”, należy rozumieć, że dopuszcza się zastosowanie rur z innych materiałów posiadających odpowiednie atesty i wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami, o $SN=10KN/cm^2$, w tym z rur żelbetowych dowolnego producenta, z betonu klasy C45/55, łączonych na uszczelki klasy wytrzymałości III.

Jeżeli w projekcie, specyfikacjach technicznych lub przedmiarze robót wpisano: „Yomb” należy przez to rozumieć każdą wielootworową zbrojoną płytę betonową dowolnego producenta o gr. min. 12,5 cm, przeznaczoną do budowy nawierzchni drogowych.

Jeżeli w projekcie, specyfikacjach technicznych lub przedmiarze robót wpisano: „Tensor SS30” należy przez to rozumieć każdą dopuszczoną do obrotu geosiatkę o sztywnych węzłach dowolnego producenta, o wytrzymałości na zerwanie min. 31 N/m i wydłużeniu wzdłuż i wszerz pasma poniżej 12%

W specyfikacjach technicznych „ROBOTY ELEKTRYCZNE” w ustępie 1.3. „Zakres robót objętych ST” wpisano „ul. Kupiecka”. Należy powyższy zapis uznać jako błędny i uznać, że ST dotyczą parkingu przy ul. Zastawnej.



inż. Andrzej Kazmierczak
upr. bud. do projekt. bez ograniczeń
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr 83/Gd/97